

Раскрытие информации АО «ПТО ГХ» в части экологии

Стандарты раскрытия информации регулируемые организациями, осуществляющими холодное водоснабжение

№.№ пп	Наименование Стандарта	Количество проб в 2018 г.
19. в)	Информация об общем количестве проведенных проб качества воды по следующим показателям:	10419
	мутность	699
	цветность	699
	хлор остаточный общий, в том числе:	9094
	хлор остаточный связанный	9094
	хлор остаточный свободный	9094
	общие колиформные бактерии	626
	термотолерантные колиформные бактерии	626
19. г)	Информация о количестве проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:	110
	мутность	4
	цветность	5
	хлор остаточный общий, в том числе:	101
	хлор остаточный связанный	101
	хлор остаточный свободный	101
	общие колиформные бактерии	0
	термотолерантные колиформные бактерии	0

Стандарты раскрытия информации регулируемые организациями,
осуществляющими водоотведение

№№ пп	Наименование Стандарта	Количество проб в 2018 г.
40. б)	Информация об общем количестве проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям:	195
	взвешенные вещества	27
	БПК ₅	27
	аммоний-ион	27
	нитрит-анион	27
	фосфаты (по Р)	27
	нефтепродукты	12
	микробиология	48
	Информация о количестве проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям:	40
40. в)	взвешенные вещества	5
	БПК ₅	9
	аммоний-ион	11
	нитрит-анион	6
	фосфаты (по Р)	9
	нефтепродукты	0
	микробиология	0